



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach
ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice
telefon: 42 215-27-76, fax: 42 215-27-76
www.gov.pl/web/psse-pabianice e-
puap:PssePabianice/skrytka
e-mail: sekretariat.psse.pabianice@sanepid.gov.pl

Pabianice, dnia 28.09.2023 r.

Komunikat Nr 2

w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68 w Pabianicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 25.09.2023 r. z wodociągu lokalnego w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o.o. ul. Jana Pawła 68 w Pabianicach stwierdzono obecność **bakterii grupy coli w ilości 9 [jtk], bakterie Escherichia coli w ilości 1 [jtk] oraz enterokoki kałowe w ilości 1 [jtk].**

Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi .

W związku z tym woda nie może być wykorzystywana do spożycia przez ludzi, przygotowywania potraw, mycia owoców, warzyw i do celów higienicznych a jedynie do celów sanitarnych tj. do spłukiwania toalet.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach

Piotr Szczepaniak
Piotr Szczepaniak